시 험 성 적 서

1. 의뢰자주소성명	은평구시설관리공단
2. 제조자주소성명	
3. 시 공 품 명	어린이공원 수경시설 수질검사(10월 1차)
4. 제 조 년 월 일	
5. 접 수 년 월 일	2026. 10. 6.
6. 시 험 목 적	수경시설 적부
7. 시 험 완 료 일	2026. 10. 8.

8. 시험결과

번호	시설명	판정	검 사 결 과			
			PH	탁 도	대장균	유리잔류염소
			5.8 ~ 8.6	4NTU이하	200(개체수/100㎖)미만	0.4~4.0mg/ℓ
1	양천리누리터어린이공원	**적합**	6.0	0.44	0/100㎖	1.73
2	하랑어린이공원	**적합**	6.0	0.43	0/100㎖	1.0
3	매바위어린이공원 바닥분수	**적합**	6.0	0.41	0/100㎖	3.22