

시 험 성 적 서

1. 의뢰자주소성명		은평구시설관리공단				
2. 제조자주소성명						
3. 시 공 품 명		어린이공원 수경시설 수질검사(8월 2차)				
4. 제 조 년 월 일						
5. 접 수 년 월 일		2026. 8. 25.				
6. 시 험 목 적		수경시설 적부				
7. 시 험 완 료 일		2026. 8. 27.				
8. 시험결과						
번호	시설명	판정	검 사 결 과			
			PH	탁 도	대장균	유리잔류염소
			5.8 ~ 8.6	4NTU이하	200(개체수/100㎖)미만	0.4~4.0mg/ℓ
1	구산동마을공원	적합	6.0	0.52	0/100㎖	1.25
2	대조어린이공원	적합	6.0	0.47	0/100㎖	0.61
3	매바위어린이공원 물놀이 터	적합	6.0	0.59	0/100㎖	0.87
4	신도근린공원	적합	6.0	0.54	0/100㎖	0.66
5	신흥어린이공원	적합	6.0	0.87	0/100㎖	0.85
6	은평평화공원	적합	6.0	0.54	0/100㎖	0.94
7	양천리누리터어린이공원	적합	6.0	0.46	2/100㎖	1.0
8	하랑어린이공원	적합	6.0	0.40	0/100㎖	0.94
9	매바위어린이공원 바닥분 수	적합	6.0	0.42	0/100㎖	1.36

끝.